URZĄD MIASTA I GMINY
w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6
tel. (22) 7253004, fax (22) 7253067

Błonie, dn. 07.04.2008 r.

WZP-341/09/2008

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
budowę Skatepaku na działce nr ew. 15 obr. 23 w Błoniu.

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jak wyżej:

Pyt.1: Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni pod skateparki w wersji betonowej?
Pyt. 2: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów do wykonania wyposażenia - np. żelbetu?
Pyt. 3: Czy dopuszcza się zmiany materiałowe w zastępstwie sklejki wodoodporne przy powierzchniach najazdowych na zastąpienie materiałem innym który jest materiałem o wiele twardszym, nie ulega wpływom przy zmiennych warunkach atmosferycznych oraz posiada większą przyczepność i powoduje szybką i łagodną jazdę? jest to materiał specjalnie produkowany do urządzeń sportów ekstremalnych na który gwarancja używalności wynosi 5 lat?
Pyt. 4: Czy konstrukcja może być wykonana z drewna na które firma zapewnia 10 lat gwarancji?
Pyt. 5: Czy podłoża najezdne mogą być wykonane z płyty metalowej gr. 5 mm, galwanizowanej głęboko w wysokiej temperaturze oraz pokrytej specjalną farbą proszkowo która zapewnia idealną przyczepność i ogranicza hałas?

Odp.1: Zamawiający informuje iż dopuszcza wykonanie podłoża z betonu B-25:
- posadzka powinna być zbrojona włóknem rozproszonym,
- powierzchnia posadzki powinna być utwardzona i zatarta na gładko,
- izolacja antyposlizgowa pomiędzy podbudową, a płytą wierzchnią,
- posadzkę wykonać na odpowiednio przygotowanej podbudowie piaskowej.

Odp. 2: Urządzenia - wyposażenia do skate-parku wykonać wg projektu budowlanego.

Odp. 3: Materiały elementów jezdnych wykonać zgodnie z projektem.

Odp. 4: Belki konstrukcyjne wykonać z drewna heblowanego o przekrojach 8x8 i 9x6 cm.
Jest to ujęte w projekcie budowlanym na stronie 13 pkt 7.1 metoda produkcji.

Odp. 5: Materiały elementów najazdowych wykonać zgodnie z projektem.

W związku z tym, iż Zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ, a tylko wyjaśnia jej treść – nie potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Terminem składania ofert jest dzień 17.04.2008r. godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.04.2008r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego.

Wydział Zamówień Publicznych